

REZULTATI ISPITIVANJA UZORAKA HLORISANE VODE ZA 2024. GODINU

Izvorište	Ukupan broj uzetih uzoraka		Odgovara pravilniku				Ne odgovara pravilniku			
	Fiz-hem analiza	Mikrob analiza	fiz-hem		mikrob		fiz-hem		mikrob	
			broj	%	broj	%	broj	%	broj	%
Mareza	1357	1405	1222	90,05	1347	95,9	135	9,95	58	4,1
							Koncentracija rezidualnog hlora Mutnoća Temperatura		Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne kolidiformne bakterije, <i>Enterococcus spp</i> , <i>P. aeruginosa</i>	
Zagorič	533	553	518	97,19	531	96	15	2,81	22	4,0
							Koncentracija rezidualnog hlora Mutnoća Temperatura Neprijatan miris Gvožđe		Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne kolidiformne bakterije, <i>Enterococcus spp</i> , <i>P. aeruginosa</i>	
Čemovsko polje	450	461	438	97,33	444	96,3	12	2,67	17	3,7
							Koncentracija rezidualnog hlora Mutnoća Temperatura Boja pH KMnO4 Provodljivost		Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne kolidiformne bakterije, <i>E. coli</i> , <i>Enterococcus spp</i> , <i>P. aeruginosa</i>	
Milješ	148	150	128	86,49	146	97,3333	20	13,51	4	2,67
							Amonijak Gvožđe		Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	
Dinoša	179	182	176	98,32	179	98,35	3	1,68	3	1,65
							Koncentracija rezidualnog hlora Temperatura		Ukupan broj kolonija na 37°C, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	
Vukšanlečići	98	98	95	96,94	95	96,94	3	3,06	3	3,06
							Mutnoća Temperatura		Ukupan broj kolonija na 37°C, Ukupne kolidiformne bakterije	
Bioče	57	57	52	91,23	57	100	5	8,77	0	0,00
							Koncentracija rezidualnog hlora Temperatura			
Bioče-kučki vodovod	55	55	51	92,73	54	98,1818	4	7,27	1	1,82
							Koncentracija rezidualnog hlora Temperatura		Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	

Farmaci	65	67	45	69,23	60	89,5522	20	30,77	Koncentracija rezidualnog hlora Temperatura	7	10,45	Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne koliformne bakterije, <i>P. aeruginosa</i>
Iverak	95	103	73	76,84	66	64,1	22	23,16	Koncentracija rezidualnog hlora	37	35,9	Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne koliformne bakterije, <i>E. coli</i> , <i>Enterococcus spp</i> , <i>P. aeruginosa</i>
Okno straganačko	73	73	58	79,45	61	83,6	15	20,55	Koncentracija rezidualnog hlora	12	16,4	Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne koliformne bakterije, <i>E. coli</i> , <i>Enterococcus spp</i> , <i>P. aeruginosa</i>
Rijeka piperska	36	38	20	55,56	36	94,7	16	44,44	Koncentracija rezidualnog hlora Temperatura	2	5,3	Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne koliformne bakterije
Vranjina	53	56	46	86,79	42	75	7	13,21	Koncentracija rezidualnog hlora Mutnoća KMnO4 Gvožđe Temperatura	14	25,0	Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne koliformne bakterije, <i>E. coli</i> , <i>Enterococcus spp</i> , <i>P. aeruginosa</i>
Vuči studenac	25	30	13	85,00	21	70	12	48,00	Koncentracija rezidualnog hlora	9	30,0	Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne koliformne bakterije, <i>E. coli</i> , <i>Enterococcus spp</i> , <i>P. aeruginosa</i>
Karabuško polje	2	2	2	100,00	2	100	0			0	0,0	
Tuzi	2	2	2	100,00	2	100	0	0,00		0	0,0	
Ukupno	3228	3332	2939	91,05	3143	94,3	289	8,95		189	5,7	-

Ovlašćeno lice

Milica Puh

Direktor



[Signature]

REZULTATI ISPITIVANJA UZORAKA SIROVE VODE ZA 2024. GODINU

Izvoršte	Ukupan broj uzetih uzoraka		Odgovara pravilniku				Ne odgovara pravilniku			
	Fiz-hem analiza	Mikrob analiza	fiz-hem		mikrob		fiz-hem		mikrob	
			broj	%	broj	%	broj	%	broj	%
Mareza	424	421	393	92,69	47	11,2	31	7,31	374	88,8
							Mutnoća		P. aeruginosa	
									Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne koliformne bakterije, E. coli, Enterococcus spp,	
Zagorič	104	104	103	99,04	99	95,2	1	0,96	5	4,8
							Mutnoća		Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne koliformne bakterije	
									Ukupan broj kolonija na 37°C i Enterococcus spp.	
Čemovsko polje	104	104	104	100,00	101	97,1	0	0,00	3	2,9
									Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne koliformne bakterije, E. coli, Enterococcus spp,	
									P. aeruginosa	
Milješ	31	31	31	100,00	21	67,7419	0	0,00	10	32,26
									Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne koliformne bakterije, P.	
									aeruginosa	
Dinoša	27	28	27	100,00	22	78,5714	0	0,00	6	21,43
									Ukupne koliformne bakterije, P.	
									Ukupan broj kolonija na 37°C, Ukupne koliformne bakterije	
Vukšanlekići	25	25	25	100,00	22	88	0	0,00	3	12,00
									Ukupne koliformne bakterije	
Bioče	12	12	12	100,00	12	100	0	0,00	0	0,00
									Ukupne koliformne bakterije	
Bioče-kučki vodovod	11	11	11	100,00	10	90,9091	0	0,00	1	9,09
									Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne koliformne bakterije, E. coli, Enterococcus spp,	
									P. aeruginosa	
Farmaci	20	20	20	100,00	8	40	0	0,00	12	60,00
									Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne koliformne bakterije, E. coli, Enterococcus spp,	
									P. aeruginosa	
Iverak	13	13	13	100,00	0	0	0	0,00	13	100,0
									Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne koliformne bakterije, E. coli, Enterococcus spp,	
									P. aeruginosa	
Okno straganacko	8	8	8	100,00	0	0	0	0,00	8	100,0
									Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne koliformne bakterije, E. coli, Enterococcus spp,	
									P. aeruginosa	

Rijeka piperska	12	12	12	100,00	5	41,6667	0	0,00		7	58,3	Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne koliformne bakterije, <i>E. coli</i> , <i>Enterococcus spp</i> , <i>P. aeruginosa</i>
Vranjina	6	6	6	100,00	2	33,3333	0	0,00		4	66,7	Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C, Ukupne koliformne bakterije, <i>P. aeruginosa</i>
Karabuško polje	2	2	2	100,00	1	50	0	0,00		1	50,0	Ukupan broj kolonija na 37°C i 22°C
Tuzi	2	2	2	100,00	2	100	0	0,00		0	0,0	
Ukupno	801	799	769	96,00	352	44,1	32	4,00		447	55,9	

Ovlašćeno lice

Mirza Prk

Direktor

L. L.

