

TVRDOĆA VODE

KLASIFIKACIJA VODE	TVRDOĆA VODE Nemački stepen °dH
VRLO MEKA	0 – 5 °dH
MEKA	5 – 10 °dH
UMJERENO TVRDA	10 -15 °dH
TVRDA	15 – 25 °dH
VRLO TVRDA	> 25 °dH

CRPNA STANICA	TVRDOĆA VODE Nemački stepen °dH	DIO GRADA KOJI SE SNABDIJEVA SA CRPNE STANICE
MAREZA	≈ 8 °dH	Mareza, Tološi, Blok V i VI, dio grada preko Morače, centar Grada, dio ispod Gorice, Malo Brdo, Stara Varoš, Zabjelo, Pobrežje, Zelenika, Dahna, Dajbabe, City kvart, dio Zete, Gornja i Donja Gorica i Donji Kokoti, Grbavci, Lekići, Zeta (zimi), dio Farmaka
ĆEMOVSKO POLJE	≈ 10 °dH	Konik, Stari aerodrom i dio Zete
ZAGORIČ	≈ 11 °dH	Zagorič, Zlatica, Masline, Doljani, sjeverni i sjeverozapadni dio brda Gorica
DINOŠA	≈ 10 °dH	Dinoša i naselja Vrela ribnička, Omerbožovići i Donja Vrbica
BIOČI	≈ 10 °dH	selo Bioči i Gornje Mrke
BIOČI za kuće	≈ 10 °dH	područje Kuča
IVERAK	≈ 9 °dH	dio Pipera
VRANJINA	≈ 9 °dH	naselje Vranjina
FARMACI	≈ 10 °dH	područje Lješanske nahije
OKNO STRAGANAČKO	≈ 8 °dH	dio Pipera
RIJEKA PIPERSKA	≈ 7,5 °dH	Rijeka piperska